



Urząd Dozoru Technicznego
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Nr 53722/JN/001/05

Jednostka Notyfikowana
UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu procedury badania typu WE (moduł B)
stwierdza, że przebadane typy

sprężynowych zaworów bezpieczeństwa typoszeregów
Si 7508; SiZ 2507 z urządzeniem sterującym

wytworzone przez

CHEMAR ARMATURA Sp. z o.o.
ul. K. Olszewskiego 6
25-953 Kielce

spełniają wymagania określone

w Dyrektywie 97/23/WE

wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
(Dz. U. nr 263, poz. 2200, z późn. zm.)

Warunki wydania i ważności niniejszego certyfikatu zawarte są w załączniku.

Data wydania pierwszego certyfikatu: **21.05.2004**
Data wydania niniejszego certyfikatu: **09.11.2015**
Data ważności: **08.11.2025**

Dyrektor Departamentu Certyfikacji
i Oceny Zgodności

Michał Karolak

